


⊕^{37,12}
Biztosító pont
137.12

Jelmagyarázat:

3. F terepszint
talpmélység feltáró fúrások helye

- rézűláb
- rézűtető
- mozgásmérési pontok
- kerítés lábazat
- telekhatár

pont szám	elmozdulás	elmozdulás	elmozdulás
	2011.08.05-09.23	2011.09.23-10.03	2011.08.05-10.03
M-1	horizontálisan: 3,8 mm vertikálisan: - 12 mm	horizontálisan: 2,7 mm vertikálisan: 0 mm	horizontálisan: 2,0 mm vertikálisan: - 12 mm
M-2	horizontálisan: 18 mm vertikálisan: - 16 mm	horizontálisan: 17 mm vertikálisan: - 3 mm	horizontálisan: 36 mm vertikálisan: - 19 mm
M-3	horizontálisan: 11 mm vertikálisan: - 8 mm	horizontálisan: 14 mm vertikálisan: - 5 mm	horizontálisan: 23 mm vertikálisan: - 13 mm



Aloppont
129.54
⊕^{29,54}
Biztosító pont
132.37
⊕^{32,37}

Megjegyzés:
A tervon megadott szintek a Baillt feletti magasságra vonatkoznak. A mozgás vektorok a valóságos érték százszoros nagyságát ábrázolják.

Munkaszám:	103/2011	Tervszám:	Sz-103/2011	ANKER-TERV Bt. 1214 Szabadság u. 55 Tel./fax: 20/593-6489
Tervtípus:		Dátum:	2011.11.15.	
Egyéb:		Méretarány:	M=1:150	A rajz az ANKER-TERV Bt. szellemi terméke. Minden jog fenntartva.
Tervező:	Csonka Tamás	Ellenőrző:	Dr. Wagner Antal	Megbízó: Aszód Város Önkormányzata
MMK:	01-11578	MMK:	07-0533	Munka címe: Aszód, Kossuth Lajos utca 78/a. Aranykapu Bölcsőde támfalkárosodás vizsgálata
GT-T	vezető tervező	SZGT 1-3.		
Rajzsám:	2011/103/Sz-4	vezető tervező		Rajz címe: Mozgásmérések eredménye